


therma^{flex} lint

Instructions

 English	 Dutch	 German	 French	 Polish	 Russian
Place the thermostat at the coldest part of the tube. For plastic pipe: always apply aluminium tape on the pipe under the heating cable.	Plaats de voeler op het koudste gedeelte van de leiding. Bij kunststofleidingen altijd aluminium tape aanbrengen voordat u de kabel plaatst.	Fühler an der kältesten Stelle am Rohr befestigen. Für Kunststoffrohre: immer Aluminiumband auf dem Rohr (unter dem Heizkabel) befestigen.	Installer le thermostat sur la partie la plus froide du tube. Appliquer au préalable un adhésif aluminium pour les tubes plastiques	Przymocować termostat w najzimniejszej części rury. Przy rurach z tworzyw sztucznych zawsze stosuj taśmę aluminium pod kablem grzewczym.	Установите термостат на самом холодном участке трубопровода.
Fix the cable at the bottom side of the tube every 30cm with PVC tape. For pipes with diameter >50mm apply the cable as a spiral on the pipe with a minimum gap of 5cm.	Plaats de kabel aan de onderzijde van de leiding. Bevestig de kabel met PVC tape om de 30cm. Breng de kabel spiraalgewijs aan met een tussenruimte van 5cm of meer bij leidingen >50mm.	Das Kabel an der Unterseite des Rohres alle 30 cm mit PVC Klebeband befestigen. Für Rohre mit einem Durchmesser >50mm das Kabel wie eine Spirale an dem Rohr anbringen mit einem Windungsabstand von mindestens 5cm.	Fixer le câble chauffant sous le tube en le fixant à l'aide d'adhésif à PVC à intervalle de 30 cm. Pour les diamètres supérieurs à 50mm, installer en spirales espacées de 5 cm.	Zamocuj kabel grzewczy w dolnej części rury przy użyciu taśmy PCV w odstępach ok. 30 cm. Dla rur o średnicy >50mm montuj kabel spiralnie w minimalnych odległościach 5cm	Зафиксируйте кабель по всей длине, с интервалом 30 см, при помощи полимерного скотча (PVC). Не используйте стяжные ремни.
Insulate afterwards with Thermaflex tube insulation; wall thickness 13mm or more. Any extra length of the heating cable: fix it lengthwise at the outside of the insulation.	Na-isoleren met Thermaflex leidingisolatie met 13mm wanddikte. Eventuele overlength van de kabel buiten de isolatie terug laten lopen.	Nachisolieren mit Thermaflex Rohrisolierung mit 13mm Isolierdicke oder mehr. Bei Überlänge des Heizkabels: in Längsrichtung an der Außenseite der Isolierung befestigen.	Isoler en dernier lieu avec un manchon isolant Thermaflex, d'une épaisseur de 13 mm. La longueur supplémentaire éventuelle du câble sera positionnée sur la face externe du tube.	Następnie zaizoluj przewód otuliną Thermaflex o grubości izolacji 13mm lub większej. Jeżeli pozostanie odcinek kabla – zamontuj go wzdłużnie poza otuliną	Смонтируйте теплоизоляционный материал Термафлекс.
Never shorten the cable.	Kabel nooit inkorten of afknippen.	Niemals das Kabel kürzen.	Ne pas couper le câble pour le raccourcir.	Nigdy nie wolno przycinać, ani skracać kabla.	Никогда не обрезайте кабель!
Do not cross the cable.	De kabel niet kruisen.	Das Kabel nicht überkreuzen.	Ne pas croiser le câble, il ne doit pas se chevaucher.	Nigdy nie wolno krzyżować kabla.	Не скрещивайте кабель.



Ø	Temp.
15 mm	-45° C
22 mm	-45° C
28 mm	-35° C
35 mm	-30° C
42 mm	-25° C
48 mm	-20° C
60 mm	-20° C
76 mm	-15° C



Technical Specifications

Frost protection of water pipes using Thermalint with 13mm pipe insulation.

Construction Versions	Double wired system with only one feeding cable (cold-part) Different lengths flexible heating cable, double insulated and full ground wire with copper armor
Power	16 Watt per meter on 230V AC
Feeding cable	3 x 0,75mm ² , length 2 meters with power plug
Thermostat	Build in



Technische specificaties

Vorstbescherming van waterleidingen bij gebruik van Thermalint met 13mm leidingisolatie.

Constructie Uitvoeringen	Dubbeldraads systeem met slechts één voedingskabel (koude-eind) Verschillende lengtes flexibele verwarmingskabel, dubbel geïsoleerd en volledig geaard met koperen aardomvlechting.
Kabelvermogen	16 Watt per meter bij 230V AC
Voedingskabel	3 x 0,75mm ² , lengte 2 meter met aangegoten stekker
Thermostaat	Ingebouwde thermostaat



Technische Daten

Frostschutz für Wasserleitungen bei Anwendung von Thermalint in Kombination mit 13mm Rohrisolierung.

Konstruktion Versionen	Doppeldrahtsystem mit nur einem Zuleitungskabel (Kaltteil) Flexibles Heizkabel in verschiedenen Längen, doppelt isoliert und in voller Länge mit einem Erdungskabel mit Kupferarmierung ausgestattet
Leistung	16 Watt pro Meter bei 230V AC
Kabelzuführung	3 x 0,75mm ² , Länge 2 Meter mit Netzstecker
Thermostat	Integriert



Spécifications techniques

Protection contre le gel de conduites (d'eau) par application du Thermalint avec 13mm de Gaine isolante.

Construction Gamme	Système à double fil conducteur, avec un seul câble chauffant Différentes longueurs, double isolation et entièrement enterré avec un fil de masse en cuivre
Puissance du câble	16 Watt/m sur 230V AC
Bout froid	3 x 0,75mm ² , longueur de 2 mètres avec bouchon
Thermostat	Incorporé



Dane Techniczne

Przykładowe zabezpieczenie rur z wodą przed zamarznięciem przy użyciu kabli Thermalint i izolacji o grubości ścianki 13mm.

Konstrukcja Wersje	Kabel dwużyłowy, zasilany jednostronnie (zimny koniec) Różnych długości elastyczny przewód grzejny podwójnie izolowany całkowicie uziemiony z miedzianym uziemieniem
Moc	16 Watt/m, zasilanie 230V, 50Hz
Kabel przyłączeniowy	3 x 0,75mm ² , długość 2metry zakończony wtyczką
Termostat	Wbudowany



Технические характеристики

Защита водопроводных труб от замерзания с применением Термалинта и 13мм трубной изоляции.

Конструкция Версии	Двухпроводная система с одним питающим кабелем Гибкий обогревающий кабель различной длины, заземленный провод в медной оплетке с двойной изоляцией
Мощность	16 Ватт / метр при напряжении 230V AC
Питающий кабель	3 x 0,75 мм, с вилкой, длина – 2м
Термостат	Встроенный



Thermaflex Izolacji Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6; 58-130 Żarów
www.thermaflex.com/pl

DISCLAIMER:

The information in this document is based on our current state of technical knowledge. The Assembler is responsible for any necessary verification of certain information. For the current technical product specification, we refer to the related datasheets on www.thermaflex.com. Any copy, duplication or reprint requires a written agreement by Thermaflex Poland.

Responsible publisher: Thermaflex Poland